СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ НА ПРОБИ ПИТЕЙНИ ВОДИ ОТ С. ИВАН ВАЗОВО – 06.09.2022г.

№	Дата на пробовземане	Пункт на пробонабиране	Показатели	Мерна единица	Резултати от изпитване	Максимална допустима стойност*
1.	06.09.2022 г.	с. Иван Вазово, община Калояново, област Пловдив – вода от чешма в частен дом, ул. „1-ва“ № 26				
			Колиформи	CFU/ cm^3	0/100	0/100
			Ешерихия коли	CFU/ cm^3	0/100	0/100
			Ентерококи	CFU/ cm^3	0/100	0/100
			Клостридиум перфрингенс /вкл. спори/	CFU/ cm^3	0/100	0/100
			Микробно число (22±2) ^0C	CFU/ cm^3	<1	0/100
			Цвят	°цветност	<5° (приемлив)	Приемлив за потребителите
			Мътност	FNU	<0,5 (приемлива)	Приемлив за потребителите
			Активна реакция	pH	7,52±0,03	≥ 6,5 и ≤ 9,5
			Остатъчен хлор	mg/l	0,40±0,04	0,3÷0,4
			Електропроводимост	µS cm^{-1}	364±14	2000
			Мирис	бал	2 (приемлив)	Приемлив за потребителите
			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите
			Перманганатна окисляемост	mg O_2/l	1,28±0,20	5,0
			Амониев йон	mg/l	<0,05	0,50
			Нитрити	mg/l	<0,01	0,50
			Нитрати	mg/l	11,8±0,6	50
			Хлориди	mg/l	14,0±1,7	250

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ НА ПРОБИ ПИТЕЙНИ ВОДИ ОТ С. ИВАН ВАЗОВО – 06.09.2022г.

			Обща твърдост (сума от калций и магнезий)	mg(Sum)qv/l	2,72±0,11	12
			Калций	mg/l	36±2	150
			Магнезий	mg/l	11,2±1,1	80
			Фосфати	mg/l	0,214±0,014	0,5
			Сулфати	mg/l	0,541±0,110	1,5
			Флуориди	mg/l	0,541±0,110	1,5
			Цианиди	µg/l	<10	50
			Алуминий	µg/l	48±5	200
			Мед	mg/l	0,0033 ± 0,0002	2,0
			Арсен	µg/l	1,0 ± 0,3	10,0
			Кадмий	µg/l	< 0,01	5,0
			Олово	µg/l	< 0,7	10,0
			Желязо	µg/l	12,2 ± 1,1	200,0
			Манган	µg/l	0,4 ± 0,1	50,0
			Никел	µg/l	0,3 ± 0,1	20,0
			Цинк	mg/l	0,0114± 0,0003	4,0
			Селен	µg/l	< 0,7	10,0
			Антимон	µg/l	< 0,02	5,0
			Хром	µg/l	< 0,02	50,0
			Натрий	mg/l	53,8 ± 4,2	200,0
			Живак	µg/l	< 0,02	1,0
			Бор	mg/l	0,009 ± 0,002	1,0

*Съгласно изискванията на Наредба №9/2001 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели