СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ НА ПРОБИ ПИТЕЙНИ ВОДИ ОТ С. КЛИМЕНТ – 06.09.2022г.

№	Дата на пробовземане	Пункт на пробонабиране	Показатели	Мерна единица	Резултати от изпитване	Максимална допустима стойност*
1.	06.09.2022 г.	с. Климент, община Карлово, област Пловдив – вода от чешма в частен дом, ул. „2-ра“ № 11				
			Колиформи	CFU/ cm^3	**25/100**	0/100
			Ешерихия коли	CFU/ cm^3	**10/100**	0/100
			Ентерококи	CFU/ cm^3	**23/100**	0/100
			Клостридиум перфрингенс /вкл. спори/	CFU/ cm^3	0/100	0/100
			Микробно число (22±2) ^0C	CFU/ cm^3	108	-
			Цвят	°цветност	12° (приемлив)	Приемлив за потребителите
			Мътност	FNU	**7,12±0,27 (неприемлива)**	Приемлив за потребителите
			Активна реакция	pH	7,66±0,03	≥ 6,5 и ≤ 9,5
			Остатъчен хлор	mg/l	**<0,01**	0,3÷0,4
			Електропроводимост	µS cm^{-1}	194±7	2000
			Мирис	бал	2 (приемлив)	Приемлив за потребителите
			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите
			Перманганатна окисляемост	mg O_2/l	2,48±0,40	5,0
			Амониев йон	mg/l	<0,05	0,50
			Нитрити	mg/l	<0,01	0,50
			Нитрати	mg/l	15,2±0,7	50

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ НА ПРОБИ ПИТЕЙНИ ВОДИ ОТ С. КЛИМЕНТ – 06.09.2022г.

			Хлориди	mg/l	<5	250
			Обща твърдост (сума от калций и магнезий)	mg(Sum)qv/l	1,76±0,07	12
			Калций	mg/l	25±2	150
			Магнезий	mg/l	6,3±0,6	80
			Фосфати	mg/l	0,086±0,006	0,5
			Сулфати	mg/l	<20	250
			Флуориди	mg/l	<0,1	1,5
			Цианиди	µg/l	<10	50
			Алуминий	µg/l	<20	200
			Мед	mg/l	0,0035 ± 0,0002	2,0
			Арсен	µg/l	0,4 ± 0,1	10,0
			Кадмий	µg/l	< 0,01	5,0
			Олово	µg/l	< 0,7	10,0
			Желязо	µg/l	111,4 ± 10,1	200,0
			Манган	µg/l	2,1 ± 0,1	50,0
			Никел	µg/l	0,3 ± 0,1	20,0
			Цинк	mg/l	0,0092± 0,0003	4,0
			Селен	µg/l	< 0,7	10,0
			Антимон	µg/l	< 0,02	5,0
			Хром	µg/l	0,09± 0,02	50,0
			Натрий	mg/l	4,3 ± 0,1	200,0
			Живак	µg/l	< 0,02	1,0
			Бор	mg/l	0,008 ± 0,002	1,0

*Съгласно изискванията на Наредба №9/2001 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели