СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ НА ПРОБИ ПИТЕЙНИ ВОДИ ОТ С. АНЕВО – 12.09.2022г.

№	Дата на пробовземане	Пункт на пробонабиране	Показатели	Мерна единица	Резултати от изпитване	Максимална допустима стойност*
1.	12.09.2022 г.	с. Анево, община Сопот, област Пловдив – вода от чешма в частен дом, ул. „2-ра“ № 14				
			Колиформи	CFU/ cm^3	0/100	0/100
			Ешерихия коли	CFU/ cm^3	0/100	0/100
			Ентерококи	CFU/ cm^3	0/100	0/100
			Клостридиум перфрингенс /вкл. спори/	CFU/ cm^3	0/100	0/100
			Микробно число (22±2) ^0C	CFU/ cm^3	<1	-
			Цвят	°цветност	7° (приемлив)	Приемлив за потребителите
			Мътност	FNU	0,78±0,17 (приемлива)	Приемлив за потребителите
			Активна реакция	pH	7,92±0,03	≥ 6,5 и ≤ 9,5
			Остатъчен хлор	mg/l	<0,01	0,3÷0,4
			Електропроводимост	µS cm^{-1}	141±11	2000
			Мирис	бал	1 (приемлив)	Приемлив за потребителите
			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите
			Перманганатна окисляемост	mg O2/l	1,60±0,26	5,0
			Амониев йон	mg/l	<0,05	0,50
			Нитрити	mg/l	<0,01	0,50
			Нитрати	mg/l	9,8±1,5	50
			Хлориди	mg/l	<5	250

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ НА ПРОБИ ПИТЕЙНИ ВОДИ ОТ С. АНЕВО – 12.09.2022г.

			Обща твърдост (сума от калций и магнезий)	mg(Sum)qv/l	1,36±0,06	12
			Калций	mg/l	21,6±1,9	150
			Магнезий	mg/l	3,4±0,3	80
			Фосфати	mg/l	0,034±0,003	0,5
			Сулфати	mg/l	<20	250
			Флуориди	mg/l	<0,1	1,5
			Цианиди	µg/l	<10	50
			Алуминий	µg/l	<20	200
			Мед	mg/l	0,0014 ± 0,0001	2,0
			Арсен	µg/l	< 0,3	10,0
			Кадмий	µg/l	< 0,01	5,0
			Олово	µg/l	< 0,7	10,0
			Желязо	µg/l	19,9 ± 2,1	200,0
			Манган	µg/l	0,5 ± 0,1	50,0
			Никел	µg/l	0,26 ± 0,02	20,0
			Цинк	mg/l	0,0036± 0,0003	4,0
			Селен	µg/l	< 0,7	10,0
			Антимон	µg/l	< 0,02	5,0
			Хром	µg/l	< 0,02	50,0
			Натрий	mg/l	2,6 ± 0,2	200,0
			Живак	µg/l	< 0,02	1,0
			Бор	mg/l	0,0025 ± 0,0004	1,0

*Съгласно изискванията на Наредба №9/2001 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели