СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ НА ПРОБИ ПИТЕЙНИ ВОДИ ОТ ГР. СОПОТ – 20.09.2022г.

№	Дата на пробовземане	Пункт на пробонабиране	Показатели	Мерна единица	Резултати от изпитване	Максимална допустима стойност*
1.	20.09.2022 г.	гр. Сопот, област Пловдив – вода от чешма във фризьорски салон, ул. „Йордан Ненов“ №31				
			Колиформи	CFU/ cm^3	0/100	0/100
			Ешерихия коли	CFU/ cm^3	0/100	0/100
			Микробно число (22±2) ^{0}C	CFU/ cm^3	89	-
			Цвят	°цветност	7° (приемлив)	Приемлив за потребителите
			Мътност	FNU	**2,94±0,63 (неприемлива)**	Приемлив за потребителите
			Активна реакция	pH	6,92±0,03	≥ 6,5 и ≤ 9,5
			Остатъчен хлор	mg/l	<0,01	0,3÷0,4
			Електропроводимост	µS cm^{-1}	133±10	2000
			Мирис	бал	1 (приемлив)	Приемлив за потребителите
			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите

*Съгласно изискванията на Наредба №9/2001 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели