СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ НА ПРОБИ ПИТЕЙНИ ВОДИ ОТ С. БОГДАН – 27.09.2022г.

№	Дата на пробовземане	Пункт на пробонабиране	Показатели	Мерна единица	Резултати от изпитване	Максимална допустима стойност*
1.	27.09.2022 г.	с.Богдан, община Калояново, област Пловдив – вода от санитарен възел на кметството				
			Колиформи	CFU/ cm^3	0/100	0/100
			Ешерихия коли	CFU/ cm^3	0/100	0/100
			Ентерококи	CFU/ cm^3	0/100	0/100
			Клостридиум перфрингенс /вкл. спори/	CFU/ cm^3	0/100	0/100
			Микробно число (22±2) ^{0}C	CFU/ cm^3	<1	-
			Цвят	°цветност	<5° (приемлив)	Приемлив за потребителите
			Мътност	FNU	<0,5 (приемлива)	Приемлив за потребителите
			Активна реакция	pH	7,31±0,03	≥ 6,5 и ≤ 9,5
			Остатъчен хлор	mg/l	0,15±0,02	0,3÷0,4
			Електропроводимост	µS cm^{-1}	164±6	2000
			Мирис	бал	1 (приемлив)	Приемлив за потребителите
			Вкус	-	Без привкус (приемлив)	Приемлив за потребителите
			Перманганатна окисляемост	mg O_2/l	1,44±0,23	5,0
			Амониев йон	mg/l	<0,05	0,50
			Нитрити	mg/l	<0,01	0,50
			Нитрати	mg/l	2,9±0,5	50
			Хлориди	mg/l	6,0±0,7	250
			Обща твърдост (сума от калций и магнезий)	mg(Sum)qv/l	1,56±0,07	12

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ НА ПРОБИ ПИТЕЙНИ ВОДИ ОТ С. БОГДАН – 27.09.2022г.

			Калций	mg/l	22±2	150
			Магнезий	mg/l	5,4±0,5	80
			Фосфати	mg/l	0,035±0,004	0,5
			Сулфати	mg/l	<20	250
			Флуориди	mg/l	0,142±0,029	1,5
			Цианиди	µg/l	<10	50
			Алуминий	µg/l	27±3	200
			Мед	mg/l	0,0048 ± 0,0002	2,0
			Арсен	µg/l	< 0,3	10,0
			Кадмий	µg/l	< 0,01	5,0
			Олово	µg/l	< 0,7	10,0
			Желязо	µg/l	13,3 ± 1,2	200,0
			Манган	µg/l	2,0 ± 0,1	50,0
			Никел	µg/l	0,11± 0,02	20,0
			Цинк	mg/l	0,041 ± 0,001	4,0
			Селен	µg/l	< 0,7	10,0
			Антимон	µg/l	< 0,02	5,0
			Хром	µg/l	< 0,02	50,0
			Натрий	mg/l	3,6 ± 0,2	200,0
			Живак	µg/l	< 0,02	1,0
			Бор	mg/l	0,0033 ± 0,0012	1,0

*Съгласно изискванията на Наредба №9/2001 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели